

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część 5 - dostawa zasilaczy awaryjnych(UPS)

1. Zasilacz awaryjny przeznaczony do podtrzymania zasilania dla kontrolera domenowego oraz serwera nas – 1 sztuka

Dostarczony produkt musi spełniać wszystkie poniżej wymienione wymagania:

- Minimalna moc pozorna: 1000 VA
- Minimalna moc skuteczna: 700 W
- Typ gniazda wejściowego: IEC320 C14
- Zakres napięcia wejściowego: 170-264V
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Częstotliwość: 50-60Hz
- Napięcie nominalne: 230V
- Minimalna ilość złącz podłączeń wyjściowych: 4
- Czas podtrzymania w zależności od obciążenia: minimum 6 minut przy 50% obciążeniu bez dodatkowych akumulatorów
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące

2. Zasilacz awaryjny przeznaczony do podtrzymania zasilania stacji roboczej – 6 sztuk

Dostarczony produkt musi spełniać wszystkie poniżej wymienione wymagania:

- Minimalna moc pozorna: 650 VA
- Minimalna moc skuteczna: 350 W

- Typ gniazda wejściowego: Francuskie/Belgijskie lub Schuko
- Zakres napięcia wejściowego: 170-264V
- Napięcie wyjściowe: 230 V
- Częstotliwość: 50-60Hz
- Napięcie nominalne: 230V
- Minimalna ilość złącz podłączeń wyjściowych: 4
- Czas podtrzymania w zależności od obciążenia: minimum 5 minut przy 50% obciążeniu bez dodatkowych akumulatorów
- Okres gwarancji minimum 24 miesiące